

INFORMATIVA

DELIBERA ARERA 385/2025/R/eel DEL 05/08/2025 INTEGRATA DALLA DELIBERA ARERA 564/2025/R/eel DEL 23/12/2025

Ambito di applicazione: impianti di produzione eolici e fotovoltaici, esistenti e nuovi, di potenza **uguale o maggiore di 100 kW** connessi o da connettere alle reti di **media tensione**.

Cosa prevedono le delibere

Il 5 agosto 2025 ARERA ha pubblicato la Deliberazione [385/2025/R/eel](#), introducendo importanti novità per chi gestisce impianti di generazione distribuita fotovoltaici ed eolici di taglia uguale o superiore ai 100 kW. In data successiva, il 23 dicembre 2025, tale delibera è stata parzialmente modificata dalla Deliberazione [564/2025/R/eel](#), che ha prorogato i termini stabiliti dalla Delibera 385/25 stessa. Nel seguito vengono riassunti i disposti delle due delibere.

La delibera 385/25 prevede l'obbligo di installazione del Controllore Centrale d'Impianto (CCI) così come definito dalla Norma CEI 0-16, ivi inclusi i relativi Allegati O e T, per gli impianti esistenti e nuovi. Inoltre, introduce l'obbligo di attivazione della funzionalità PF2 "Limitazione della potenza attiva su comando esterno del DSO" prevista per il CCI, ovvero il CCI deve avere la possibilità di ridurre, all'eventuale azzeramento, la potenza prodotta dall'impianto in cui è inserito in seguito ad un segnale ricevuto dai sistemi del distributore. I produttori sono responsabili dell'installazione e manutenzione del CCI e del relativo sistema di comunicazione e dell'attivazione della funzionalità PF2 "Limitazione della potenza attiva su comando esterno del DSO".

Nel caso di **impianti di produzione nuovi**, i produttori devono installare il CCI ed attivare la funzionalità PF2 entro la data di entrata in esercizio dei medesimi impianti di produzione; la mancata installazione del CCI e la mancata attivazione della funzionalità PF2 sopra descritta è condizione sufficiente per sospendere l'attivazione della connessione.

Nel caso di **impianti di produzione esistenti**, i produttori:

- se di **potenza maggiore o uguale ad 1 MW** e già **conformi** alla Delibera 540/21/R/eel devono attivare la funzionalità PF2, e comunicare tale adeguamento all'impresa distributrice entro il **31 dicembre 2026**. Se **non ancora conformi** alla delibera 540/21/R/eel devono procedere all'installazione del CCI, ad attivare la funzionalità PF2, e comunicare l'avvenuto adeguamento all'impresa distributrice entro il **31 dicembre 2026 o entro la data di entrata in esercizio se successiva**;
- se di potenza **uguale o maggiore di 500 kW e minore di 1 MW**, devono procedere all'installazione del CCI, ad attivare la funzionalità PF2, e comunicare l'avvenuto adeguamento all'impresa distributrice entro il **31 dicembre 2027 o entro la data di entrata in esercizio se successiva**;

Reti Valtellina Valchiavenna S.r.l. (in sigla Re.V.V. S.r.l.) - Società Unipersonale

Sede legale Via Ragazzi del '99, 19 - 23100 Sondrio (SO) Telefono +39 0342.533.533 - Fax +39 0342.512.627

Mail revv@valtellinarevv.it - PEC protocollo@pec.valtellinarevv.it - Web www.valtellinarevv.it Partita IVA -

Codice Fiscale e Registro Imprese di Sondrio 01017590140 - R.E.A. SO 76637 Capitale Sociale € 2.000.000,00

i.v.

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Acinque S.p.A.

- se di potenza **uguale o maggiore di 100 kW e minore di 500 kW** devono procedere all'installazione del CCI, ad attivare la funzionalità PF2, e comunicare l'avvenuto adeguamento all'impresa distributrice entro il **31 marzo 2028 o entro la data di entrata in esercizio se successiva**.

A decorrere dalle date entro cui è previsto l'obbligo di adeguamento ai sensi della deliberazione e fino alla data di ricevimento della comunicazione di avvenuto adeguamento, in relazione agli impianti di produzione non ancora adeguati è sospesa l'erogazione delle partite economiche erogate dal GSE (ivi inclusi eventuali incentivi), nonché la valorizzazione dell'energia elettrica immessa in rete.

Classificazione impianti nuovi ed esistenti

Sono considerati **impianti nuovi** tutti gli impianti che ricadono nelle condizioni della seguente tabella.

Potenza Impianto	Fonte Primaria	Data presentazione domanda connessione	Entrata in esercizio
$P_n \geq 1 \text{ MW}$	Eolica o FV	dopo il 05/08/2025	dopo il 05/08/2025
$0,5 \text{ MW} \leq P_n < 1 \text{ MW}$	Eolica o FV	dopo il 05/08/2025	dopo il 05/08/2025
$0,1 \text{ MW} \leq P_n < 0,5 \text{ MW}$	Eolica o FV	dopo il 31/10/2025	dopo il 31/10/2025

Mentre sono considerati **impianti esistenti** tutti gli impianti già connessi alla data di pubblicazione della Delibera o ancora da connettere e che ricadono nelle condizioni della seguente tabella.

Potenza Impianto	Fonte Primaria	Data presentazione domanda connessione	Entrata in esercizio
$P_n \geq 1 \text{ MW}$	Eolica o FV	$\leq 05/08/2025$	qualsiasi
$0,5 \text{ MW} \leq P_n < 1 \text{ MW}$	Eolica o FV	$\leq 05/08/2025$	qualsiasi
$0,1 \text{ MW} \leq P_n < 0,5 \text{ MW}$	Eolica o FV	$\leq 31/10/2025$	qualsiasi

Contributi per gli impianti esistenti

I produttori che hanno adeguato gli impianti di produzione esistenti di **potenza uguale o maggiore di 500 kW e minore di 1 MW** e attivato la funzionalità PF2 hanno diritto, per ciascun impianto di produzione adeguato, ad un contributo forfetario per l'adeguamento pari al prodotto tra un valore "base" pari a 10.000 € e un coefficiente pari a:

- 1, nel caso di invio entro il **31 dicembre 2026** della comunicazione di avvenuto adeguamento;
- 0,80, nel caso di invio **tra il 1° gennaio 2027 e il 28 febbraio 2027** della comunicazione di avvenuto adeguamento;
- 0,40, nel caso di invio **tra il 1° marzo 2027 e il 31 maggio 2027** della comunicazione di avvenuto adeguamento;
- 0,00, nel caso di invio **successivo al 31 maggio 2027** della comunicazione di avvenuto adeguamento.

Reti Valtellina Valchiavenna S.r.l. (in sigla Re.V.V. S.r.l.) - Società Unipersonale

Sede legale Via Ragazzi del '99, 19 - 23100 Sondrio (SO) Telefono +39 0342.533.533 - Fax +39 0342.512.627

Mail revv@valtellinarevv.it - PEC protocollo@pec.valtellinarevv.it - Web www.valtellinarevv.it Partita IVA -

Codice Fiscale e Registro Imprese di Sondrio 01017590140 - R.E.A. SO 76637 Capitale Sociale € 2.000.000,00

i.v.

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Acinque S.p.A.

I produttori che hanno adeguato gli impianti di produzione esistenti di **potenza uguale o maggiore di 100 kW e minore di 500 kW** e attivato la funzionalità PF2 hanno diritto, per ciascun impianto di produzione adeguato, ad un contributo forfetario per l'adeguamento, pari al prodotto tra un valore "base" pari a 7.500 € e un coefficiente pari a:

- a) 1, nel caso di invio entro il **31 gennaio 2027** della comunicazione di avvenuto adeguamento;
- b) 0,80, nel caso di invio **tra il 1° febbraio 2027 e il 31 marzo 2027** della comunicazione di avvenuto adeguamento;
- c) 0,40, nel caso di invio **tra il 1° aprile 2027 e il 30 giugno 2027** della comunicazione di avvenuto adeguamento;
- d) 0,005, nel caso di invio **successivo al 30 giugno 2027** della comunicazione di avvenuto adeguamento.

Entro due mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di avvenuto adeguamento degli impianti di produzione esistenti e del nuovo regolamento di esercizio sottoscritto dal produttore, ReVV (direttamente o tramite DSO terzo) effettua verifiche da remoto, accompagnate ove necessario da sopralluoghi a campione presso gli impianti di produzione esistenti oggetto di adeguamento, al fine di verificare l'avvenuta e corretta installazione dei CCI e la piena operatività della funzione PF2 anche effettuando prove di comunicazione con le infrastrutture di ReVV o DSO terzo.

Nel caso in cui le verifiche abbiano esito negativo per cause non imputabili a ReVV, la medesima ne dà evidenza al produttore, dando indicazioni in merito agli interventi correttivi necessari e prevedendo una scadenza di almeno due mesi per la loro effettuazione. Al termine di tali interventi correttivi, il produttore ne dà comunicazione a ReVV che programma una nuova verifica entro il mese successivo alla data di ricevimento della comunicazione. Qualora l'esito delle verifiche sia positivo, il contributo forfetario per l'adeguamento è erogato dall'impresa distributrice entro il mese successivo alla data della verifica con esito positivo: ai fini della quantificazione dell'eventuale contributo forfetario, **rileva la data di invio della nuova comunicazione di avvenuto adeguamento**. Qualora l'esito delle verifiche continui a essere negativo per cause non imputabili all'impresa distributrice e qualora siano decorse le tempistiche precedentemente esposte, ReVV inserisce il produttore, in relazione a tale impianto di produzione, tra gli inadempienti alla deliberazione ARERA 385/2025/R/eel. Il produttore perde il diritto al contributo forfetario in relazione a un dato impianto di produzione nei casi in cui, per tale impianto di produzione, sia inserito tra gli inadempienti.

Nel caso in cui le verifiche abbiano esito positivo, il contributo forfetario per l'adeguamento è erogato da ReVV entro il mese successivo alla data della verifica con esito positivo.

Procedura da seguire per adeguare gli impianti

Si specifica che le prescrizioni tecniche di definizione del Service Access Point della rete di comunicazione messa a disposizione da ReVV, cui il CCI dovrà convogliare le informazioni previste ai fini del rispetto della Delibera 385/2025/R/eel, potranno essere definite direttamente tramite contatto fra il produttore e il personale tecnico ReVV o del DSO terzo **prima dell'invio della comunicazione di avvenuto adeguamento**.

Reti Valtellina Valchiavenna S.r.l. (in sigla Re.V.V. S.r.l.) - Società Unipersonale

Sede legale Via Ragazzi del '99, 19 - 23100 Sondrio (SO) Telefono +39 0342.533.533 - Fax +39 0342.512.627

Mail revv@valtellinarevv.it - PEC protocollo@pec.valtellinarevv.it - Web www.valtellinarevv.it Partita IVA -

Codice Fiscale e Registro Imprese di Sondrio 01017590140 - R.E.A. SO 76637 Capitale Sociale € 2.000.000,00

i.v.

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Acinque S.p.A.

Produttori esistenti

A seguito dell'adeguamento dell'impianto, dovranno inviare la comunicazione di avvenuto adeguamento all'indirizzo PEC protocollo@pec.valtellinarevv.it.

Tale comunicazione dovrà avere il seguente oggetto (includendo obbligatoriamente il POD dell'impianto): **"Avvenuto adeguamento ai sensi della Delibera ARERA 385/2025 POD ITYYYEXXXXXXX"** e dovrà essere integrata da:

- Dichiarazione di avvenuto adeguamento e allegato "Informazioni relative alle caratteristiche dell'Impianto", il cui format è scaricabile a questo [link](#).
- Una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00, redatta da un tecnico abilitato non dipendente del produttore stesso, in cui si attesta che l'impianto è stato adeguato alle prescrizioni del Codice di Rete di Terna e della Norma CEI 0-16 in materia di osservabilità e/o controllabilità (Allegati O e T). Lo schema tipo di dichiarazione di conformità del CCI per impianti esistenti è scaricabile a questo [link](#).
- Copia del documento di identità in corso di validità del Tecnico abilitato.
- Copia del documento di identità in corso di validità del Legale Rappresentante della società proprietaria dell'impianto.
- Nuovo regolamento di esercizio sottoscritto dal Legale Rappresentante. Il testo del nuovo regolamento di esercizio è scaricabile sul sito www.valtellinarevv.it (sezione area produttori EE – allacciamento impianti di produzione). Si richiede al produttore la sola compilazione dell'allegato riguardante il CCI.
- Certificato CA (Certification Authority) del Controllore Centrale d'Impianto (CCI) - il Certificato deve essere un file di testo in formato .pem.

Produttori nuovi

I titolari di impianti di produzione nuovi dovranno installare i dispositivi CCI entro la data di entrata in esercizio, dandone comunicazione a ReVV entro la data di attivazione della connessione ai sensi del TICA.

I documenti necessari all'attestazione dell'avvenuta installazione sono:

- Dichiarazione di avvenuta installazione dei dispositivi e Allegato "Informazioni relative alle caratteristiche dell'Impianto", il cui format è scaricabile a questo [link](#).
- Dichiarazione di conformità del CCI per impianti nuovi (rilasciata dal costruttore) – fac simile scaricabile a questo [link](#).
- Copia del documento di identità in corso di validità del Legale Rappresentante.
- Copia del documento di identità in corso di validità del Costruttore del CCI.
- Certificato CA (Certification Authority) del Controllore Centrale d'Impianto (CCI) - il Certificato deve essere un file di testo in formato .pem.

Reti Valtellina Valchiavenna S.r.l. (in sigla Re.V.V. S.r.l.) - Società Unipersonale

Sede legale Via Ragazzi del '99, 19 - 23100 Sondrio (SO) Telefono +39 0342.533.533 - Fax +39 0342.512.627

Mail revv@valtellinarevv.it - PEC protocollo@pec.valtellinarevv.it - Web www.valtellinarevv.it Partita IVA -

Codice Fiscale e Registro Imprese di Sondrio 01017590140 - R.E.A. SO 76637 Capitale Sociale € 2.000.000,00

i.v.

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Acinque S.p.A.

Per richiedere chiarimenti sugli adeguamenti Delibera 385/25/R/eel e ogni altra comunicazione a riguardo è possibile contattare i nostri referenti alla casella PEC protocollo@pec.valtellinarevv.it, indicando nell'oggetto il POD dell'impianto di produzione.

Per maggiori approfondimenti è possibile consultare le Delibere ARERA ai seguenti link: Delibera [540/2021/R/eel](#), Delibera [385/2025/R/eel](#) e Delibera [564/2025/R/eel](#).

Reti Valtellina Valchiavenna S.r.l. (in sigla Re.V.V. S.r.l.) - Società Unipersonale

Sede legale Via Ragazzi del '99, 19 - 23100 Sondrio (SO) Telefono +39 0342.533.533 - Fax +39 0342.512.627
Mail revv@valtellinarevv.it - PEC protocollo@pec.valtellinarevv.it - Web www.valtellinarevv.it Partita IVA -
Codice Fiscale e Registro Imprese di Sondrio 01017590140 - R.E.A. SO 76637 Capitale Sociale € 2.000.000,00
i.v.

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Acinque S.p.A.