

Reti Valtellina Valchiavenna  
SEDE

C.A. Amministratore Delegato

Lecco, 22/02/2024

Prot.:

UOL/mv

**RETI VALTELLINA VALCHIAVENNA S.r.l.**

ANNO 2023

Come da direttive del sig. Masci, si è ispezionata tutta la rete gas al 100% della sua consistenza al 31/12/2022, come da tabella allegata e in riferimento alle Linee Guida CIG n.7 e CIG n. 16. Il comune servito dalla RETI VALTELLINA VALCHIAVENNA s.r.l. interessato dall'ispezione rete nell'anno 2023 è stato il seguente:

Per l'impianto di Sondrio ID 37291:

- Sondrio

Modalità di ispezione:

L'ispezione rete è stata eseguita con autoveicolo attrezzato (Protheo IR s/n 20162 ) sulla sede stradale in entrambi i sensi di marcia indipendentemente da dove sono posate le reti di gas in B.P. (bassa pressione) e A.P/M.P (alta pressione/media pressione).

Dove, a causa della ristrettezza della sede stradale l'ispezione non poteva essere effettuata mediante automezzo (Protheo IR s/n 20162) e in corrispondenza degli sfiati dei controtubi, l'ispezione è stata effettuata mediante tappetino manuale o sonda flessibile collegati all'apparecchio cercafughe stradale (Metrex n/s 50134.21).

La verifica è stata effettuata sempre in entrambi i lati della via.

Nei tratti con controtubi e sfiati il controllo è stato effettuato utilizzando l'apposita presa posta sugli stessi.

Di seguito viene riportato l'elenco delle lunghezze di rete ispezionata, separando la parte di rete controllata con automezzo e la parte di rete controllata con strumento manuale:

**Lereti S.p.A - Società Unipersonale**

Sede legale Via Pietro Stazzi 2, 22100 Como (CO) - Telefono +39 031.529111 - Fax +39 031.523267 PEC  
protocollo@pec.leretispa.it - Web www.leretispa.it

Partita IVA - Codice Fiscale e Registro Imprese Como Lecco 07063880962 - R.E.A. CO 306629

Capitale Sociale € 86.450.486,00 i.v.

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Acinque S.p.A.

IMPIANTO DI SONDRIO ID 37291

COMUNE	Mt. Rete AP contollati con stru. Pedonale	Mt. Rete BP contollati con stru. Pedonale	Mt. Rete BP contollati con autoveicolo	Mt. Rete MP contollati con stru. Pedonale	Mt. Rete MP contollati con autoveicolo
MONTAGNA IN VALTELLINA			156,6		
SONDRIO	268,1	1721,8	42271,2	646,7	17882,7
SPRIANA					132,8
TORRE DI SANTA MARIA					118,9

Complessivamente dell'impianto di Sondrio sono stati controllati mt 44149,6 di rete B.P., mt 18781,1 di rete M.P. mt 268,1 di rete A.P.

Dall'ispezione rete è stata prelocalizzata № 1 sospetta dispersione, che è elencata nella scheda dispersioni gas sottostante, in cui sono riportate le seguenti informazioni: codice dispersione, comune e impianto, via e numero civico, data di prelocalizzazione.

CODICE DISPERSIONE	COMUNE IMPIANTO	VIA	DATA ISPEZIONE PRELOCALIZZAZIONE
Sondr291120231209	SONDRIO SONDRIO	LUNGO MALLERO LUIGI CADORNA - FRACAILOLO civ 8	29/11/2023

Avvisato il sig. Masci e trasmesso allo stesso la scheda dispersione per la classificazione e riparazione.

Tutta la documentazione relativa all'ispezione rete gas che include, le schede e relative cartografie prodotte dall'automezzo attrezzato (Protheo IR s/n 20162), con evidenziato in blu con pallini neri il tragitto effettuato con automezzo (Protheo IR s/n 20162), in giallo il tragitto effettuato con strumento pedonale e con pallini marroni (quando il GPS è funzionante), vengono trasmesse al sig. Masci e archiviate attraverso su chiavetta USB.

IL TECNICO

Mazzei Davide

Allegati:

- rapporto tragitto effettuato ricerca sistematica 2023
- planimetria rete
- certificato taratura Protheo (automezzo)
- certificato taratura Metrex2 s/n 50134.21 (strumento manuale)
- certificato taratura bombola gas campione
- adempimento (rif. Art. 14.1 - lettera e) delibera ARERA n.569/2019